

# DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

## POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ na základě dotazu uchazeče

pro zakázku mimo režim zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZVZ“), zakázka malého rozsahu

**Název veřejné zakázky: Oprava komunikace v obci Bořanovice, ulice Družstevní**

Název zadavatele:	Obec Bořanovice
Sídlo zadavatele:	Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice
IČ/DIČ:	00240061/neplátce DPH
Statutární zástupce:	Libor Řápek - starosta
Kontaktní osoba:	Libor Řápek - starosta
E-mail:	starosta@boranovice.cz
Tel.:	+ 420 725 021 822

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle Metodiky veřejných zakázek malého rozsahu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dle Směrnice obce Bořanovice, včetně přesného znění požadavku uchazeče. Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na webových stránkách obce v sekci Veřejné zakázky na adrese: <http://www.boranovice.cz/index.php?nid=873&lid=cs&oid=4111785>.

# DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dne 16. 5. 2016 obdržel tři dotazy od jednoho dodavatele:

## Dodavatel A – dotaz č. 1

1) V zápisu z pracovní schůzky, který je součástí technické zprávy, je požadavek na položení odvodňovací dlažby podél nových obrub. Toto však není zahrnuto ve výkazu výměr. Bude tedy výkaz výměr doplnění o tyto práce nebo má být tato úprava zahrnuta do nových živičných vrstev?

## Odpověď zadavatele:

Bod 1 – Zápis z pracovní schůzky se týká všech tří akcí pro Vás realizovaných v Bořanovicích – tedy Družstevní, Pivovarské a Hlavní. V bodě č. 3 Zápisu z prac. schůzky, který se jediný týká Družstevní není žádná zmínka o odvodňovacích dlaždicích. (Dlaždice jsou uvažovány v ulici Hlavní bod 1.a)

## Dodavatele A – dotaz č. 2

2) U vzorových řezů je uvedeno, že bude provedeno ohumusování v tl. 150 mm. Výkaz výměr zahrnuje pouze rozhrnutí zeminy, neřeší dodávku zeminy. Má být součástí prací i dodávka vhodné zeminy?

## Odpověď zadavatele:

Bod 2 – Bude použita stávající zemina

## Dodavatele A – dotaz č. 3

3) Ve výkazu výměr je položka č.54 „Odečet za vyfrézovaný asfaltový recyklát“ místo poplatku za uložení asfaltu, což požaduje technická zpráva i návrh SoD. Co má být oceněno?

## Odpověď zadavatele:

Bod 3 – Položka za odečet vyfrézovaného materiálu je standartní, protože tento materiál lze znovu využít v nestmelených podkladních vrstvách či při výrobě asfaltu z R materiálu.

## Zadavatel upřesňuje níže uvedené body zadávací dokumentace:

- 1) **Zadavatel nestanovil novou lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel neprovedl žádné úpravy zadávacích podmínek.** Otevírání obálek se uskuteční 30. 5. 2016 v 18:05 hod.

V Bořanovicích dne 17. 5. 2016

Libor Řápek - starosta

