

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název programu: Program obnovy venkova 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Název projektu: Bořanovice – nové veřejné osvětlení v ulici v Alejíčkách
Název zakázky: Bořanovice – nové veřejné osvětlení v ulici v Alejíčkách

Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale na základě výjimky dle § 31. Zakázka je realizována dle podmínek Středočeského kraje a dle směrnice obce k zadávání VZ malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje.

Název příjemce (zadavatele): Obec Bořanovice

Sídlo zadavatele: Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice

IČ příjemce (zadavatele): 00240061

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Libor Řápek, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Věc: Vysvětlení ZD (Dodatečné informace k zakázce)

Dotazy uchazeče dne 6. 4. 2020

- 1) Dobrý den, Ve výkazu výměr položka 14. je kabel CYKY-J 4x16. V projektu se všude zmiňuje o kabelu CYKY-J 4x25. Kde je prosím pravda?

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) Platí údaj ve výkazu výměr, tedy kabel CYKY-J 4x16.

V Bořanovicích dne 8. 4. 2020

Podpis zadavatele:

