

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název programu: MMR
Identifikační číslo: 117D8210A1616

Název projektu: Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní – Okrajová Bořanovice, Středočeský kraj
Název zakázky: Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní – Okrajová Bořanovice, Středočeský kraj

Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31 a dle směrnice obce pro zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název příjemce (zadavatele): Obec Bořanovice

Sídlo zadavatele: Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice

IČ příjemce (zadavatele): 00240061

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Libor Řápek, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Věc: Vysvětlení ZD (Dodatečné informace k zakázce)

Dotaz uchazeče dne 6. 4. 2020

- 1) Dobrý den, prosím o vysvětlení VV: Ve výkazu výměr na VZ „Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní – Okrajová, Bořanovice“ je uvedeno zřízení 4 ks horských vpustí a 1 ks revizní šachty. V PD toto není dostatečně specifikováno. Prosíme o doložení rozměrů horských vpustí a revizní šachty. Bez těchto informací nelze správně nacenit. Děkuje za odpověď

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) Rozměr horské vpusti: 1500 x 880 x 1350 mm. Šachtová korugovaná roura PP Ø 425. Šachtové dno s výkyvnými hrdly.

V Bořanovicích dne 8. 4. 2020

Podpis zadavatele:

